

**Среднегодовые результаты контроля качества питьевой воды за 2020 год перед поступлением в
распределительную сеть Эжвинского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Фактическое значение	ПДК, не более	Примечание
1	Запах	балл	0	2	
2	Привкус	балл	1	2	
3	Мутность	мг/дм ³	<0,58	1,5	
4	Цветность	градус	6,4	20	
5	Водородный показатель рН	ед.рН	6,4	6,0-9,0	
6	Жесткость общая	°Ж	1,61	7,0	
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	3,61	5,0	
8	Сухой остаток	мг/дм ³	138	1000	
10	Алюминий	мг/дм ³	<0,04	0,2	
11	Ионы аммония	мг/дм ³	<0,1	1,5	
17	Железо общее	мг/дм ³	<0,1	0,3	
19	Марганец	мг/дм ³	0,14	0,1	
20	Медь	мг/дм ³	0,04	1,0	
23	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,020	0,1	
25	Нитраты	мг/дм ³	<0,1	45	
26	Нитриты	мг/дм ³	<0,003	3,0	
27	Сульфаты	мг/дм ³	36,67	500	
28	Фториды	мг/дм ³	<0,1	1,5	
29	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,20	0,3-0,5	
30	Хлор остаточный связанный	мг/дм ³	0,80	0,8-1,2	
31	Хлориды	мг/дм ³	9,03	350	
32	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	50	
33	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	
34	Колифаги	БОЕ/100см ³	0	отсутствие	
35	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	
36	Споры сульфидредуцирующих клостридии	число спор в 20 см ³	0	отсутствие	
37	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	определение в 50 дм ³	0	отсутствие	
38	Щелочность	ммоль/дм ³	0,87	-	

Начальник ХБЛ



С.С. Курдогло